

ANEXO I

CARACTERÍSTICAS DE ESPECIFICAÇÕES DOS TANQUES E BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS NA CONDIÇÃO DE COMODATO.

I. O fornecedor de itens na condição de comodato deverá disponibilizar tanques para os armazenamentos:

a) Óleo Diesel S-500 - tanque com capacidade de 5.000 litros;

b) Óleo Diesel S-10 - tanque com capacidade de 3.000 litros;

c) Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo - tanque aéreo com capacidade de 1.000 litros;

II. O abastecimento de veículos e maquinários referentes às alíneas “**a**” e “**b**”, serão através de bomba de abastecimento com visor de nível lateral e com registro de litros e totalizador;

III. O abastecimento referente à alínea “**c**”, deverá ser por gravidade através de tanque instalado em estrutura elevada disponibilizada pela administração;

IV. Todas as instalações deverão estar finalizadas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados da determinação da administração e serão executadas no Pátio de Serviços da Prefeitura.

V. Eventuais manutenções de quaisquer espécies nas bombas e tanques serão por conta da proprietária, sem qualquer tipo de ônus ao município.

VI. O termo de comodato abrangerá dentre outros aspectos, as condições de anexo.